



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

CERTIFICADO PRUEBA de TIPO

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

Registro n° CPD/666/06

Registrazione n°

El Organismo Notificado CSI S.p.A.

L'istituto Notificato CSI S.p.A.

Declara que la empresa / Dichara che la società

LUXE PERFIL, S.L.

Polígono La Pahilla

c/ Alhóndiga, 2

46370 CHIVA (Valencia)

Ha realizado sobre el modelo:/ *Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata:*

PUERTA ENROLLABLE ARTICULADA

Serranda avvolgibile

La prueba de tipo inicial de acuerdo con la norma EN 13241-1:2003 en conformidad con los puntos 4.2.8,4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (donde sea aplicable) de acuerdo con el procedimiento Sistema 3 (tres) - Anexo III Directiva 89/106/EEC

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, in conformità ai punti 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (ove applicabili) richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

El resultado de las pruebas realizadas en la muestra mas crítica dentro de la familia y aplicable a muestras de dimensiones inferiores viene incluido en el Anexo A

I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili alle versioni di dimensioni inferiori sono riportati nell'Allegato A

Fecha de emisión/ *Data emissione* 26/03/2007
Fecha de caducidad /*Data scadenza* 25/03/2012

**GRUPPO
IMQ**

Director General
Il Responsabile del Centro
Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

CERTIFICADO PRUEBA de TIPO - Anexo A *Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*

Registro n° CPD/666/06

Registrazione n°

LUXE PERFIL, S.L.
Pol. La Pahilla
c/ Alhóndiga, 2
43370 CHIVA (Valencia)

PUERTA ENROLLABLE ARTICULADA *Serranda Avvolgibile*

En base a las pruebas de tipo realizadas y a las especificaciones técnicas del Manual disponible, los resultados aplicables a todos los productos de la familia, son:

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

Dimensiones máximas /Dimensioni massime / (mm) :	W 4500 x H 5000
4.2.9 - Sustancias peligrosas/ Rilascio di sostanze pericolose :	conforme
4.4.3 - Prueba de viento/ Resistenza al carico del vento:	clase 2
4.2.8 - Apertura de seguridad / Sicurezza aperture:	conforme
4.3.3 - Fuerza operacional/ Forza di funzionamento:	conforme

Fecha de emisión/ *Data emissione* 16/05/2006
Fecha de caducidad /*Data scadenza* 15/05/2012

GRUPPO
IMQ

Director General
Il Responsabile del Centro
Dott. Ing. P. Cau